# Dopłata za zmianę zakresu temperatury czujników TA i WiFi do +600 °C

kod: SLU119




Sprzętowa adjustacja wewnętrznego czujnika stężenia $CO_2$

Dopłata za sprzętową zmianę standardowego zakresu pomiaru temperatury do +600°C.
Tylko dla przetworników Web Sensor 2.0 TA4611, TA4621, TA3465 lub bezprzewodowych czujników WiFi W0711 i W0741.

Urządzenia TA4611, TA4621 i TA3465
Zakres: od -200 °C do +600 °C
Dokładność: ±0,2 °C w zakresie do +100 °C; ±0,2% wartości mierzonej w zakresie powyżej +100 °C

Urządzenia W0711 i W0741
Zakres: od -150 °C do +600 °C
Dokładność: ±0,2 °C w zakresie do +100 °C; ±0,2% wartości mierzonej w zakresie powyżej +100 °C

Usługa ta jest standardowo dostępna wyłącznie przy zakupie nowego urządzenia.
W celu zmiany zakresu pomiarowego wcześniej zakupionego urządzenia prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| CZUJNIK CO2 | |
| Zakres pomiarowy | 0 do 10 000 ppm |
| Dokładność | ±(110ppm +5% odczytu) dla 25°C i 1013hPa |
| Rozdzielczość | 1 ppm |